



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4

Транспортный переулок, дом 6/5
г. Сестрорецк, 197706
Тел. (812) 434-72-10, факс (812) 434-72-10

ЖКС 1 Приморского района

Адрес: _____

Тел: 347-34-12

Факс: 347-34-12

02.09.2022 № 000031474

**УВЕДОМЛЕНИЕ (2)
О проведении повторного технического обслуживания
по договору**

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что в соответствии с графиком проведения планового (первичного) технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее - ТО ВДГО и (или) ВКГО), оказание услуг оказалось невыполнимо, в связи с отсутствием / частичным отсутствием допуска в помещения, в которых расположено ВДГО и ВКГО.

В рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования возможен повторный выход в соответствии со следующим графиком:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и (или) ВКГО	Дата	и время проведения ТО ВДГО и (или) ВКГО
197755, Санкт-Петербург, посёлок Лисий Нос, Красноармейская улица, дом 13/9, литера А	15.12.2022	10:00-19:00
197755, Санкт-Петербург, посёлок Лисий Нос, Ивановская улица, дом 12, корпус 2, литера Б	15.12.2022	10:00-19:00

Просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 календарных дней с момента получения настоящего уведомления, согласовать предоставленный график, либо сообщить иную удобную дату (даты) и время для повторного оказания услуг/выполнения работ по проведению ТО ВДГО и (или) ВКГО в рамках Договора.

Для целей оказания услуг по ТО ВДГО и (или) ВКГО просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и (или) ВКГО).

Также сообщаем, что в случае, если Заказчиком 2 раза и более не будет обеспечен допуск сотрудников Исполнителя в помещения для выполнения предусмотренных договором работ по ТО ВДГО и ВКГО, сотрудниками Исполнителя будет составлен Акт об отсутствии в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию и о невозможности в связи с этим проведения работ по техническому обслуживанию.

Отказ в предоставлении допуска для проведения работ по ТО ВДГО и (или) ВКГО может являться основанием для приостановления газоснабжения и повлечь иные последствия, предусмотренные законом или договором.

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;
Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО и (или) ВКГО;
Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);
Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);
Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
Разборка и смазка кранов;
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (ИБУ);
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Приложение:

Акт об отсутствии допуска при проведении планового (первичного) технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

С уважением,
Начальник участка ПЭУ №4 ГРО "ПетербургГаз"

Родин Михаил Сергеевич

