

**АКТ**

**на периодическую проверку и очистку дымоходов и вентиляционных каналов.**

« 18 » 05 2023 года.

Дом № 92 лит. А по Пахтискомскому пр.

Мы, нижеподписавшиеся: главный инженер, управляющий домами \_\_\_\_\_

и трубочистные мастера ООО «Трубочисты»: Ополченный А. Г.

Гладков К. В. регистрационные №№ 2 ; 1 произвели осмотр технического состояния оголовков стояков, очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых водонагревателей и вентиляционных каналов газифицированных помещений \_\_\_\_\_

в доме № 92 лит. А по Пахтискомскому ул.(пр.) кв. № с 1 по 3 вкл

**Произведена проверка и очистка дымоходов и вентиляционных каналов , согласно техническим требованиям.**

**Дымоходы и вентиляционные каналы исправны.**

**На день проверки наличие тяги имеется.**

Дата предыдущего обследования по графику

Все перечисленные дымоходы и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее по графику

за исключением квартир №№ \_\_\_\_\_

где дымоходы и вентиляционные каналы не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_

газовые приборы подлежат отключению службой ООО «Петербург Газ» на основании данного акта.

Настоящий акт предоставлен **ООО «Петербург Газ»**

в 3-х дневной срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Главный инженер Темнов

Управляющий домами Иванова

Трубочистные мастера Ополченный А. Г./

Гладков /Гладков К. В./